



LEGENDA:

- A1 – Oprawa LED 1245 ED 4450lm/840 PC IP65 35W
- A2 – Oprawa LED 1245 ED 6800lm/840 PC IP65 50W
- B1 – Oprawa LED 515x345 14550lm/840 ED 108W odporna na uderzenia piłką
- C1 – Oprawa n/t LED SLIM 600x600 3900lm/830 biały MPRM 35W
- C2 – Oprawa n/t LED SLIM 600x600 4000lm/840 biały MPRM 35W
- D1 – Oprawa n/t LED 622mm 2450lm/840 klosz opalizowany IP44 biały 19W
- D2 – Oprawa n/t LED 622mm 3250lm/840 klosz opalizowany IP44 biały 26W
- AW1 – Oprawa awaryjna 3W 1h p/t jednozadaniowa (optyka otwarta) autotest
- AW2 – Oprawa awaryjna 3W 1h p/t jednozadaniowa (optyka korytarzowa) autotest
- AW3 – Oprawa awaryjna 3W 1h dwuzadaniowa IP65 przeznaczona na zewnątrz autotest + grzałka
- EW1 – Oprawa ewakuacyjna 1W 1h dwuzadaniowa jednostronna autotest

-  – Wyłącznik świecznikowy 10A p/t IP20
-  – Wyłącznik świecznikowy 10A p/t IP44
-  – Wyłącznik pojedynczy 10A p/t IP20
-  – Wyłącznik pojedynczy 10A p/t IP44
-  – Wyłącznik krzyżowy 10A p/t IP44
-  – Wyłącznik schodowy 10A p/t IP44
-  – Czujnik ruchu szerokokątny 10A n/t IP20
-  – Przewód YDYżo 3x1,5mm<sup>2</sup>
-  – Kabel YKY 3x1,5mm<sup>2</sup>
-  – Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20

 <div>GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Obrońców Westerplatte 21, 42-200 Częstochowa tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl</div>		
Investor:	Miasto Będzin	Skala:
Adres:	ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin	<b>1:100</b>
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Publicznego Gimnazjum nr 1 na żłobek i przedszkole miejskie wraz z budową obiektów małej architektury	Data: <b>09.2019</b>
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 82, obręb 0001 Będzin ul. Sportowa 1, 42-500 Będzin	Branża: elektryczna
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNICY - INST. OŚWIETLENIOWA	
ELEKTRYCZNA		
Projektant: mgr inż. Marek Kowalczyk upr. nr LOD/0901/PWOE/08		
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Pieścik upr. nr LOD/2049/PWOE/12		
Autor opracowania: inż. Bartosz Jędrzejczyk upr. nr ---		