



LEGENDA:

- A1 – Oprawa LED 1245 ED 4450lm/840 PC IP65 35W
A2 – Oprawa LED 1245 ED 6800lm/840 PC IP65 50W
B1 – Oprawa LED 515x345 14550lm/840 ED 108W odporna na uderzenia piłką
C1 – Oprawa n/t LED SLIM 600x600 3900lm/830 biały MPRM 35W
C2 – Oprawa n/t LED SLIM 600x600 4000lm/840 biały MPRM 35W
D1 – Oprawa n/t LED 622mm 2450lm/840 klosz opalizowany IP44 biały 19W
D2 – Oprawa n/t LED 622mm 3250lm/840 klosz opalizowany IP44 biały 26W
AW1 – Oprawa awaryjna 3W 1h p/t jednozadaniowa (optyka otwarta) autotest
AW2 – Oprawa awaryjna 3W 1h p/t jednozadaniowa (optyka korytarzowa) autotest
AW3 – Oprawa awaryjna 3W 1h dwuzadaniowa IP65 przeznaczona na zewnątrz autotest + grzałka
EW1 – Oprawa ewakuacyjna 1W 1h dwuzadaniowa jednostronna autotest

- Wylłącznik świecznikowy 10A p/t IP20
– Wylłącznik świecznikowy 10A p/t IP44
– Wylłącznik pojedynczy 10A p/t IP20
– Wylłącznik pojedynczy 10A p/t IP44
– Wylłącznik krzyżowy 10A p/t IP44
– Wylłącznik schodowy 10A p/t IP20
– Wylłącznik schodowy 10A p/t IP44
– Czujnik ruchu szerokokątny 10A n/t IP20
– Przewód YDYzo 3x1,5mm²
– Kabel YKY 3x1,5mm²
– Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20

Zestawienie pomieszczeń I piętra		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia podłogi
1/1	Komunikacja	100,00
1/2	Wc 2	4,80
1/3	Umywalnia 2	2,60
1/4	Wc	1,74
1/5	Pom porz.	1,32
1/6	Mycie zabawek	4,42
1/7	Wc	6,72
1/8	Umywalnia	8,45
1/9	Komunikacja	33,26
1/10	Archiwum	11,41
1/11	Magazynek	4,92
1/12	Sala przedszkolna 1	49,23
1/13	Sekretariat	20,47
1/14	Zastępca dyrektora	11,66
1/15	Dyrektor	16,86
1/16	Sala przedszkolna 2	49,74
1/17	Sala przedszkolna 3	50,07
1/18	Sala komputerowa	35,92
1/19	Wydawka jedzenia	8,48
1/20	Zmywalnia	3,30
1/21	Sala rewalidacyjna	28,04
1/22	Pokój nauczycielski	21,51
1/23	Sanitariaty	10,87
1/24	Komunikacja	23,21
		509,00 m²

GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Obrońców Westerplatte 21, 42-200 Częstochowa tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl		
Inwestor:	Miasto Będzin	Skala:
Adres:	ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin	1:100
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Publicznego Gimnazjum nr 1 na żłobek i przedszkole miejskie wraz z budową obiektów małej architektury	Data: 09.2019
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 82, obręb 0001 Będzin ul. Sportowa 1, 42-500 Będzin	Branża: elektryczna
Nazwa rysunku:	RZUT I PIĘTRA - INST. OŚWIETLENIOWA	Nr rysunku: E 3
ELEKTRYCZNA		
Projektant: mgr inż. Marek Kowalczyk upr. nr LOD/0901/PWOE/08		
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Pieścik upr. nr LOD/2049/PWOE/12		
Autor opracowania: inż. Bartosz Jędrzejczyk upr. nr ---		