



Zmywarka
6,50kW/400V
hp=100mm

Wys. montażu
gniazda 100mm

LEGENDA:

- Przewód YDYżo 5x2,5mm2
- Przewód YDYżo 5x4mm2
- Przewód YDYżo 5x6mm2
- Przewód YDYżo 3x2,5mm2
- Przewód YDYżo 5x10mm2
- Przewód HDGs 3x2,5mm2
- ⌋ — Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP20
- ⌋ — Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP44
- ⌋ — Główny wyłącznik prądu
- ⌋ — Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP20 FLORBOX
- ⌋ — Gn. wtyk. n/t 400V/16A+N+PE IP54
- ⌋ — Czujka ruchu szerokokątna n/t IP20
- — Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20
- R.1. — Rozdzielnica elektryczna

<div><div></div><div>GRZYBUD</div></div> <div>GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Obrońców Westerplatte 21, 42-200 Częstochowa tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl</div>		
Investor:	Miasto Będzin	Skala:
Adres:	ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin	1:100
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Publicznego Gimnazjum nr 1 na żłobek i przedszkole miejskie wraz z budową obiektów małej architektury	Data: 09.2019
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 82, obręb 0001 Będzin ul. Sportowa 1, 42-500 Będzin	Branża: elektryczna
Nazwa rysunku:	RZUT I PIĘTRA - INST. GN. WTYKOWYCH	Nr rysunku: E 7
ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Marek Kowalczyk upr. nr LOD/0901/PWOW/08	
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Pięćcik upr. nr LOD/2049/PWOW/12	
Autor opracowania:	inż. Bartosz Jędrzejczyk upr. nr ---	