OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI
Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.



WIDOK 3
PROSTOPADŁY
DO NITOWANIA PODESTÓW



PRZEKRÓJ NA POZIOMIE 0,00



WIDOK 2
PROSTOPADŁY
DO NITOWANIA PODESTÓW



PRZEKRÓJ NA POZIOMIE 0,00



WIDOK 1
PROSTOPADŁY
DO NITOWANIA PODESTÓW



PRZEKRÓJ NA POZIOMIE 0,00

całkowita lub częściowa perforacja blachy
(wiecej niż 70 % zaznaczonej powierzchni)

Elementy poszycia oraz ich wielkości, przeznaczone do robót naprawczych, wskazano na podstawie oględzin oraz ekspertyzy technicznej z 2017 roku, zalecającej uzupełnienie poszycia trzonu wieży w wypadku powierzchni o perforacji większej niż 900 cm2.

Faktyczne, konieczne do naprawy wielkości poszycia wieży, należy zweryfikować w trakcie trwania prac remontowych.

Wielkość elementów blachy naprawczej gr 7 mm oraz dokładny wymiar płaskowników przy otworach wentylacyjnych oraz wokół otworu wyjściowego na dawną antresolę , zależny jest od wielkości skorodowanych obszarów wokół naprawianych elementów, na dzień wykonywania robót . Dokładne wymiary należy uzgodnić na etapie realizacji.

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary oraz wielkości sprawdzić na budowie,
2. Projekt architektoniczny rozpatrywać łączniez projektami branżowymi,
3. Poziom „zero" przyjęto na poziomie istniejącego cokołu
4. Projekt budowlany i wykonawczy sporządzony do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jako materiał wyjściowy dla potencjalnego wykonawcy robót budowlanych. Ewentualne wątpliwości do wyjaśnienia w trakcie trwania prac budowlanych przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
5. Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej , po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
6. Inwestycję prowadzić i obiekt utrzymywać zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego

pracownia architektoniczna "wytwórnia" mgr inż. arch. grzegorz kasza
ul. fredry 7b, 43-100 tychy, tel. 506 602 898 e-mail: g.kasza@interia.pl

WYTWÓRNIA

TEMAT PROJEKTU
REMONT WIEŻY CIŚNIEŃ PRZY ULICY WILLOWEJ W BĘDZINIE

ADRES
Będzin, ul. Willowa dz nr 1494/24

INWESTOR
Miasto Będzin, 11 Listopada 20, 42-500 ędzin

GENERALNY PROJEKTANT

BRANŻA
ARCHITEKTURA

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU
USZKODZENIA TRZONU WIIEŻY
STAN ISTNIEJĄCY

DATA
08.2019

SKALA
1:100

NUMER RYSUNKU
A/B -101

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
WYTWÓRNIA

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Grzegorz Kasza
mgr inż. arch. Łukasz Prażuch 1/SLOKK/2012

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Tomasz Moskalewicz 32/04/SLOKK/II