— eN — eN — eN — KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA

RURA OCHRONNA PCV, DVR 50

A – OPRAWA OŚWIETLENIOWA: SŁUP H=4M LED 25W/230V; IP65; IK08 2500LM

C – OPRAWA OŚWIETLENIOWA: MONTAŻ W BETONIE, LED 1W/230V; IP65; IK08; 60LM

U – OPRAWA OŚWIETLENIOWA: MAXI LED 72W; 7200LM, MONTAŻ NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPRAW WEDŁUG ARCHITEKTURY.

UWAGA:

1. OKABLOWANIE DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH O SYMBOLU "C" NALEŻY UKŁADAĆ W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ZATOPIONYCH W BETONIE.
2. ISTNIEJĄCE OPRAWY W REJONIE AMFITEATRU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI POD NADZOREM SŁUŻB TECHNICZNYCH ZARZĄDZAJĄCYMI TYM OŚWIETLENIEM.
3. OPRAWY OŚWIETLENIOWE W REJONIE PARKINGU NALEŻY UMIEŚCIĆ NA SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH O WYSOKOŚCI 5 METRÓW NA WYSIĘGNIKU O WYSOKOŚCI 1M (OPRAWA MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 6M).
4. ZASILACZE DO OPRAW ZABUDOWANE W OPRAWACH LUB W SZCZELNYCH PUSZKACH W REJONIE OPRAWY, JEŚLI NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W OPRAWIE

Nr rewizji	Treść	Data	Podpis
3	----	----	
2	----	----	
1	----	----	

Faza:
Projekt budowlany

Nazwa inwestycji:
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin - Park Rozkówka. Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, placyków rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Nr projektu:
244845-00

Lokalizacja:
Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrębu: 240101_1.0002

Inwestor:
Miasto Będzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Biuro Kraków:
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

ARUP

Architekt:
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biała
tel. (+48) 502 513 587

architektura & grafika

Projektant: mgr inż. Bartosz Borowicz	Nr uprawnień: SLK/3239/POOE/10	Podpis:
Opracował: mgr inż. Piotr Skowron		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Frej	Nr uprawnień: 160/2000	Podpis:
Branża: Elektryczna		Arkusz: A0
Tytuł rysunku: Plan instalacji sieci zewnętrznych		Skala: 1:500
		Data: 04.02.2016
Nr rysunku: ZPL-BER-PB-ED-01		Rewizja: -

Do not scale

© Arup