Rozdzielnia Eklnoxe TX 3x18 drzwiczki białe-Legrand



Nr.obwodu	1/4			2/4	3/4	.
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni głównej RG	Sygnalizacja. napięcia	Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy	Oświetlenie .	Oświetlenie .	Rezerwa .
Typ przewodu	YDY(zo)5x10			YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	.
Moc zainstalowana	15.75 kW			900 W	848W	.

PW

Str.63

Pi=15,75 kW
kj=0,5
Ps=7.87 kW

Układ sieci TN-S
Szybkie wyłączenie zasilania

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Będzinie wraz z kolorystyką elewacji					
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni T4 ark, 1/2				Skala %	Nr.rys. 16.2-19/1
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracowal						
Projektant	Stanislaw	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 8386 1/18/76	02.2017	
Sprawdzajacy	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	02.2017	

Rozdzielnia Eklnoxe TX 3x18 drzwiczki białe-Legrand



Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4
	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Wypozacz .
	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)5x4
	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	6000 W

PW

Str.64

Układ sieci TN-S
Szybkie wyłączenie zasilania

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Będzinie wraz z kolorystyką elewacji					
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni T4 ark, 2/2				Skala %	Nr.rys. 16.2-19/2
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracowal						
Projektant	Stanislaw	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 8386 1/18/76	02.2017	
Sprawdzajacy	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	02.2017	