RZUT PARTERU

Gniazdo podwójne z uziemieniem 10/16A 250V bryzgoszczelne Hermetica nr.kat 16000202–Polo

Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy) hermetyczny 16A 250V Hermetica nr.kat. 16000502–Polo

Łącznik świecznikowy hermetyczny 16A 250V Hermetica nr.kat. 16001102–Polo

Łącznik krzyżowy 16A 250V Hermetica nr.kat. 16000802–Polo

Łącznik schodowy hermetyczny 16A 250V Hermetica nr.kat. 16000502–Polo

Kamera telewizyjna istniejąca

Rozdzielnia mieszkaniowa TM1

Wyjscie ewkuacyjne

Rygiel drzwi–R2

Domofon–D2

Przycisk głównego wył.prądu

Zasilanie windy 400/230V obw. nr.2/G

Unifon–U2/1

Unifon–U2/2

Zmywarka 400/230V

Rozdzielnia główna RG

Główny wyłącznik prądu

Złącze kablowe ZK

Zasilanie windy 400/230V obw. nr.3/G

Kurtyna EW30 z wyzwalaczem termicznym

Patelnia 5,4kW 400/230V

Kuchnia elektr,230V

Kaseta FT22K z łącznikiem FT22–Pb–10 i lampka FT22–Lsb–220 sterowanie wentylatorów na dachu

Wyjscie ewkuacyjne

315x295

Domofon–D1

Przycisk głównego wył.prądu

Rygiel drzwi–R1

Rozdzielnia mieszkaniowa TM2

Unifon–U1/1

Unifon–U1/2

Zmywarka 400/230V

Kaseta FT22K z łącznikiem FT22–Pb–10 i lampka FT22–Lsb–220

Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V Optima nr.kat 011111–Polo

Gniazdo telefoniczne typu RJ12 Optima nr.kat 12004702 – Polo

Gniazdo komputerowe MOLEX 8 pinowe kat. 5E RJ45 pojedyncze niekranowane z polem opisowym nr.kat.12005102

Gniazdo RTV konc zakres czestotl 5–862 MHz nr.kat.12003602

Wentylator

Dzwonek

Kaseta FT22K z łącznikiem FT22–Pb–10 i lampka FT22–Lsb–220

Czujnik ruchu biały IP44 typu CR–E534A0–10 –BRILUX

Domofon

Projektor

Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V bryzgoszczelne Hermetica nr.kat 16000102–Polo

Oznaczenie

Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy) 16A 250V Optima nr.kat. 110001–Polo

Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy) hermetyczny 16A 250V Optima nr.kat. 110001–Polo

Łącznik świecznikowy 16A 250V Optima nr.kat. 110008–Polo

Łącznik świecznikowy hermetyczny 16A 250V Optima nr.kat. 110008–Polo

Łącznik krzyżowy 16A 250V Optima nr.kat. 11018401–Polo

Łącznik schodowy 16A 250V Optima nr.kat. 110008–Polo

Łącznik schodowy hermetyczny 16A 250V Optima nr.kat. 110008–Polo

Łącznik „dzwonek" 16A 250V Optima nr.kat. 12008702–Polo

Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V Optima nr.kat 120001 Polo

Gniazdo instalacyjne podtynkowe 32A pięciowtykowe typ GSP –Elektromet

PW

Str.45

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji					
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna-Plan instalacji gniazd wtykowych strukturalnej domofonowej TV parteru				Skala 1:100	Nr.rys. 16.2A-5
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracował						
Projektant	Stanislaw	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 83861/18/76	02.2017	
Sprawdzajacy	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	02.2017	