





Obudowy do rozbudowy



MI PV 5621

- Obudowy z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi
- 1 x ogranicznik przepięć AC typu 1



Rysunek wymiarowy



Ścianki boczne



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40

4 x M 25
3 x M 40/50

PB

Str. 51

Dołączyć płytę przepustową
i odłączenia MI FP20

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr. 13 w Będzinie wraz z kolorystyką elewacji					
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Skrzynka MI 5621				Skala %	Nr.rys. 16.2A/11
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Tomasz	Stępień			01.2017	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacja elektryczna	TO-III/63861/1876	01.2017	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacja elektryczna	SLK/0478 PWOSEA	01.2017	