



14	5	Zamek master-kej			Str. 68
13	6	Drzwiczki rewizyjne	Door16x9		INCOBEX
12	4	Wyłącznik nadmiarowy	S301 B		Legrand
11	4	Rozdzielnica naścienna	S-2		Legrand
10	1	Wyłącznik nadmiarowy	S303 B63		Legrand
9	1	Rozdzielnica naścienna	S-6		Legrand
8	1	Odgromnik	SP-B+C/3		EATON
7	2	Rozłącznik bezpiecznikowy	RBK-160	.	Legrand
6	1	Licznik energii czynnej 1 faz.	16EC1gw 5(80) 3x230/400	PAFAL	
5	1	Tablica licznikowa 1-faz	T-1F-D		Elektroplast
4	2	Licznik energii czynnej 3 faz.	16EC3gw 5(80) 3x230/400	PAFAL	
3	2	Tablica licznikowa 3-faz	T-3F-D		Elektroplast
2	2	Skrzynka termoutwardzona	ST1/44x1	1 kom.	INKOBEX
1	3	Skrzynka termoutwardzona	ST1/57x1	1 kom.	INKOBEX
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Typ	Dane tech	Uwaga

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji			
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin			
Przedmiot rysunku	Schemat rozdzielnicy głównej RG			Nr.rys. 16.2A-22
Projektant	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnienia budowlanych
	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-83861/18/76
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04