

PB

.	.				
13	6	Drzwiczki rewizyjne			
12	2	Wyłącznik nadmiarowy	301 B		
11	2	Rozdzielnica naścienna			
10	1	Wyłącznik nadmiarowy	B63		
9	1	Rozdzielnica naścienna	6		
8	1	Odgromnik	SP-B+C/3		
7	1	Rozłącznik bezpiecznikowy	160A	.	
6	1	Licznik energii czynnej 1 faz.	16EC1gw	5(80) 3x230/400 PAFAL	
5	1	Tablica licznikowa 1-faz	T-1F-D		
4	2	Licznik energii czynnej 3 faz.	16EC3gw	5(80) 3x230/400 PAFAL	
3	2	Tablica licznikowa 3-faz	T-3F-D		
2	2	Skrzynka termoutwardzona	.	1 kom.	
1	3	Skrzynka termoutwardzona	.	1 kom.	
Poz.	Ilosc	Wyszczegolnienie	Typ	Dane tech	Uwaga

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji					
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni głównej RG				Skala %	Nr.rys. 16.2A-22
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Projektant	Stanislaw	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 83861/18/76	02.2017	
Sprawdzajacy	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	02.2017	