

Rura odgramiowa o podwyższonej odporności ogniowej 40/34mm nr.kat. 36020 l=8m

# RZUT DACHU

Rura odgramiowa o podwyższonej odporności ogniowej 40/34mm l=8m

Maszt odgramiowy stalowy h=2400mm

Maszt odgramiowy stalowy h=2400mm

Dłut stalowy ocynkowany 8mm h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Iglica kominowa h=1,4m

Taśma stalowa ocynkowana 25x4mm

PB

Str.48

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Będzinie wraz z kolorystyką elewacji

ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin

Nazwa obiektu budowlanego	Instalacja elektryczna Plan instalacji odgramiowej			Nr.rys. 16.2A-8
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin			Skala 1:200
Przedmiot rysunku	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych
Opracował				
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO.III/ 83861/1876
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK0478
				PIWCE04