



- OPIS / ARCHITEKTURA**
- Mur do renowacji. Renowacja łka muru na częścach zachowanych - oczyszczenie powierzchni, wydeje spoin na głębokość 20 + 30 mm i spoinowanie wapienną zaprawą historyczną.
 - Mur do rozebrania , oraz ponownego wymurowania z zastosowaniem kamienia. Wapienwy łcowe murować należy z odcyszanego, oczyszczoniego kamienia wapiennego na zaprawie murtasłej z trassem do zabłykowych murów. Należy zachować historyczne wątki muru. Różań muru należy sukcesywnie wypłnić gruzobetonem (beton klasy C 30/37, kamień z odcysku)
 - Na styku etapów wykonać rusztowanie zabezpieczające do czasu realizacji kolejnego etapu. Rusztowanie wykonać przed rozbiorą, rozebrać sukcesywnie. Scałe wg projektu konstrukcji.
 - Stalę siłowe wg projektu konstrukcji
 - Kotwy iniekcyjne z gwintowanych prętów wg projektu konstrukcji.
 - Kotwy iniekcyjne z gwintowanych prętów wg projektu konstrukcji.
 - Zaprawa wodoszczelna.
 - Do podłomu około 1m powyżej podłomu terenu po obu stronach muru można przeprowadzić zabieg hydroizolacji okoli bezbarwnym preparatem krzemorganicznym przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Zabieg przeprowadzić w przypadku odosłenia ścian
 - Drenaż z ceramicznych rur drenażskich wg projektu drenażu opaskowego
 - Na koronach muru wykonać 5% spadek w kierunku zewnętrznym. Do układania i murowania ostatnich warstw ciosów kamiennych należy stosować zaprawę wodoszczelną
 - Pod 3 warstwą od góry korony muru oraz po rozbiorze murów przed odbudową wykonać na istniejącej stiele warstwę hydroizolacji szklanem uszczelniający
 - Zwir, wykop pod drenaż zasypać żwiram, scałe z istniejącym
 - Warstwą rozszczalającą
 - Geowłóknina
 - Kamienie układać na zaprawie murtasłej z trassem do zabłykowych murów.
 - ceramiczna rurka drenażarska Ø100, wyprowadzona na zewnątrz muru wg projektu drenażu opaskowego

UWAGA:

Podane wymiary są uśrednione. Dokładne wymiary sprawdzić na miejscu budowy. Przed przystąpieniem do rozbiórek wykonać dokładną inwentaryzację stanu istniejącego. odbudować w wyznaczeniach takich jak istniejąca. Złazne odcinki od projektu skonsultować z projektantami.



- OPIS / ARCHITEKTURA**
- OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
 - NIE WOLNO ODMIERZAĆ ZADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTOWNICZNEGO.

Investor
Muzeum Zagłębia w Będzinie
ul. Świerczewskiego 15, Będzin

Biuo projektowe
m a s a architektki
ul. Okrzei 15/251, 40-126 Katowice
www.masaaarchitekci.pl
tel. 796415675

Adres inwestycji
ul. Zamkowa 1, Będzin

Projektował
dr inż. Zbigniew Paźk
SLK/BO/2588/01
Sprawdził pod względem konstrukcyjnym
dr h. inż. Łukasz Drobiec
SLK/1480/POOK/06

Stan projektu
STAN PROJEKTOWANY
POMIESZCZENIE GOSPODARZE ETAP IV

Nr. Projektu	1702	Etap	STAN PROJEKTOWANY
Data	06.2017	Biuro	KONSTRUKCJA
Data wydruku ewolji		Nr. Rysunku	

Skala
1:50
1702_03_128