



OPIS OZNACZEŃ

- poza zakresem remontu
- zakres remontu
- usunięty fragment muru 27.12.2016, wspary konstrukcją zabezpieczającą
- drenaż opaskowy wg odrębnego projektu

- ### OPIS / ARCHITEKTURA
- Mur do renowacji. Renowacja lica muru na częściach zachowanych - oczyszczenie powierzchni, wycięcie spoin na głębokość 20 + 30 mm i spoinowanie wapniową zaprawą historyczną
 - Mur do rozebrania , oraz ponownego wymurowania z zastosowaniem kamienia. Warstwy łcowe murować należy z odzyskanego, oczyszczonego kamienia wapniowego na zaprawie murarskiej z trassem do zabłykowych murów. Należy zachować historyczne wątki muru. Rzeźb muru należy sukcesywnie wypełniać gruzobetonem (beton klasy C 30/37, kamień z odzysku)
 - Na styku etapów wykonać rusztowanie zabezpieczające do czasu realizacji kolejnego etapu. Rusztowanie wykonać przed rozbiórką, rozebrać sukcesywnie. Ściągnąć wg projektu konstrukcji.
 - Stalnię stalowe wg projektu konstrukcji
 - Kolony iniekcyjne z gwinłowanych prętów wg projektu konstrukcji.
 - Kolony iniekcyjne z gwinłowanych prętów wg projektu konstrukcji.
 - Zaprawa wodoszczelna.
 - Do podpiwnic około 1m powyżej poziomu terenu po obu stronach muru można przeprowadzić zabieg hydrotłoczącej ocoko bezbarwnym preparatem krzemooorganicznym przez co najmiejn trzylcienne smarowanie. Zabieg przeprowadzić w przypadku dobrego osłonekła ścian
 - Drenaż z ceramicznych rur drenażskich wg projektu drenażu opaskowego
 - Na koronach muru wykonać 5% spadki w kierunku zewnątrz. Do układania i murowania ostatnich warstw dosów kamiennych należy stosować zaprawę wodoszczelną
 - Pod 3 warstwą od góry korony muru oraz po rozbiórce murów przed odbudową wykonać na istniejącej ścianie warstwę hydroizolacji szlamem uszczelniający
 - Żwir, wykop pod drenaż zasypać żwirami, scalić z istniejącym
 - Warstwa rozsączająca
 - Geomembrana
 - Kamienie układać na zaprawie murarskiej z trassem do zabłykowych murów.
 - ceramiczna rurka drewnarska Ø100, wyprowadzona na zewnątrz muru wg projektu drenażu opaskowego

UWAGA:

Podane wymiary są uśrednione. Dokładne wymiary sprawdzić na miejscu budowy. Przed przystąpieniem do rozbiórek wykonać dokładną inwentaryzację stanu istniejącego , odbudować w wymiarach takich jak istniejące. Znaczne odchyłki od projektu skonsultować z projektantami.

- ### Opis
- OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
 - NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

Investor

Muzeum Zagłębia w Będzinie
ul. Świerczewskiego 15, Będzin

Biuro projektowe

masa architektki
ul. Okrzei 15/25 I, 40-126 Katowice
www.masarchitekci.pl
tel. 796415675

Tenat projektu

Wzmocnienie , renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabłykowej obwodowego muru zewnętrznego Zanku wraz z przypami z podziałem na etapy

Adres inwestycji
ul. Zankowa 1, Będzin

Projektował

mgr inż. arch. Leszek Filicki
55/10 SLOK/II

Sprawił

mgr inż. arch. Wojciech Stalmach
143/02

Opracował

mgr inż. arch. Aleksandra Bosowska

Tenat projektu

STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJA ZACHODNIA ETAP V, ETAP I
WIDOK OD ZEWNĄTRZ

Nr. Projektu

1702 STAN PROJEKTOWANY

Data

06.2017 ARCHITEKTURA

Data wydruku ewelji

Nr. Rysunku

Skala

1:250

1702_02_120